

## DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producator	Reprezentantul sau autorizat
<b>S.C. SICERAM S.A.</b>	-
Codul de referinta al produsului dat de producator	<i>Procedeu de zidarie termoizolanta SISTERMO</i>

Declara ca produsele/procedeu : **Procedeu de zidarie termoizolanta SISTERMO** sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile ulterioare si cu Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, putand fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Agrementul tehnic de referinta in conformitate cu care sunt realizate produsele este : **AT 001SB-01/422-2018.**

Performantele produselor: *Caracteristicile principale ale produselor SICERAM SISTERMO*

Nr. crt	Denumire	UM	Produsul – valori determinate	
			SICERAM SISTERMO	Executant
0	1	2	3	5
1.	Valoarea caracteristică a rezistenței inițiale la forfecare – <i>fyko</i>	$N/mm^2$	0,296	Sucursala INCERC Bucuresti
2.	Valoarea minimă a rezistenței la compresiune a mortarului - <i>fm</i>	$N/mm^2$	$\geq 5$	Sucursala INCERC Bucuresti
2.	Valoarea caracteristică a rezistenței la compresiune - <i>fk</i>	$N/mm^2$	3,36	Sucursala INCERC Bucuresti
3.	Deformata specifică ultimă la rupere - $\epsilon u$	$x 10^{-3}$	4,15	Sucursala INCERC Bucuresti
4.	Valoarea caracteristică a rezistenței la compresiune - <i>fkH</i>	$N/mm^2$	0,70	Sucursala INCERC Bucuresti
5.	Deformata specifică ultimă la rupere - $\epsilon uH$	$x 10^{-3}$	3,26	Sucursala INCERC Bucuresti
6.	Valoarea caracteristică a rezistenței la încovoiere paralel cu rostul de pozare <i>fxk1</i>	$N/mm^2$	0,219	Sucursala INCERC Bucuresti
7.	Valoarea caracteristică a rezistenței la încovoiere perpendicular pe rostul de pozare <i>fxk2</i>	$N/mm^2$	0,235	Sucursala INCERC Bucuresti

- Denumirea si descrierea produsului : Procedeu de zidarie termoizolanta SISTERMO
- Denumirea si adresa organismului desemnat pentru atestarea conformitatii ( daca este cazul ) : -
- Numarul certificatului ( daca este cazul ) : -
- Denumirea si adresa laboratorului desemnat ( daca este cazul ) : -
- Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile : INCD URBAN-INCERC Sucursala INCERC Bucuresti

Producator	Reprezentantul sau autorizat
Semnatura	Semnatura
Nume : Damian-Florian Sbarcea Funcția : Director General Data : 03.12.2018	